

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510840, срок действия от 25.07.2013 г. по 25.07.2018 г.;

Аттестат № РОСС RU.0001.21AB28, действителен до 07.09.2015 г.

г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90

Утверждаю:

Главный врач ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

В.В. Пархоменко



Протокол № 259 от 21.03.2014 г.
измерений метеорологических факторов

1. Место проведения измерений.

1.1. Наименование предприятия: ГБОУК КК "КРАЕВОЙ УЧ.-МЕТОД.ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И П К"

1.2. Наименование объекта: Краевой Учебно-методический Центр Культуры и ПК

1.3. Адрес: г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников,21

2. Цель исследования: ВЦП-02 (вне плана)

3. По направлению: СГО 03-1

4. Дата проведения замеров: 21.03.2014 **5. Время проведения замеров:** С : до :

6. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:
нач. ОКР Платанова Т.И.

7. НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение:
СанПиН 2.2.4.548-96

8. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:

8.1. Температура: 10 град. Цельсия **8.2. Относительная влажность:** 71 % **8.3. Давление:** 766 мм Рт.ст.

9. Средство измерения и сведения о его государственной поверке:

МЭС-200А, зав. №3081, св. СП 025587, от 27.09.2013 до 27.09.2014

Testo 405-V1, зав. №41500334/1, св. 0140296, от 13.06.2013 до 13.06.2014

10. Характеристика помещений:

Площадь	Кубатура	Кол-во работающих человек	Влаговыведение	Избыток явного тепла
Учебный класс, Литер Ш - Рис. 1				
42 кв.м	128 куб.м	20 чел.	Незначительное	Отсутствует
Учебный класс Литер Ц1 - Рис.2				
38,5 кв.м	128,6 куб.м	9 чел.	Незначительное	Отсутствует

Измеряемый параметр, единицы измерения	Высота	Фактич знач.	Высота	Фактич знач.	Высота	Фактич знач.	Допуст. знач.
1	2	3	4	5	6	7	8

т. 1 середина помещения (Учебный класс, Литер Ш- Рис.1)

Категория работ - Iб

Температура воздуха, в гр.Целс.	0,1м	22	1,0м	22,5	-		20-25
Скорость движения воздуха, в м/с	0,1м	0,1	1,0м	0,1	-		0-0,1
Относительная влажность воздуха, в %	1,0м	38	-		-		15-75

т. 1 середина помещения (Учебный класс Литер Ц1- Рис.2)

Категория работ - Ia

Температура воздуха, в гр.Целс.	0,1м	20,5	1,0м	21,0	-		20-25
Скорость движения воздуха, в м/с	0,1м	0,1	1,0м	0,1	-		0-0,1
Относительная влажность воздуха, в %	1,0м	36	-		-		15-75

Замеры проводил: Кинтер О.В.

Протокол оформлял

Степаненко Л.А.

Заведующая ООЛИ

Н.Р. Пономарева

Дата: 21.03.2014

Приложение к протоколу №259 от 21.03.2014г.

Приложение к протоколу измерений метеорологических факторов
№259 от 21.03.2014г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: параметры метеорологических факторов соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Врач по общей гигиене



О.В. Кинтер